

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Оренбургской области  
(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по г. Оренбургу и Оренбургскому району  
(наименование органа государственного надзора)

г. Оренбург  
(место составления акта)

«23» мая 2017 г.  
(дата составления акта)  
«17» час «00» мин  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя  
№ 239

по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, с. Нежинка, ул. Куйбышева, 90  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки от 27 апреля 2017 г. №239 (издал заместитель начальника ОНД и ПР по г. Оренбургу и Оренбургскому району)  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным направлением художественно-эстетического развития воспитанников "Золотое зернышко" с. Нежинка Оренбургского района Оренбургской области  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:


«05» 05.2017 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

«23» 05.2017 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 11 рабочих дней, 4 часа

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району Главного управления МЧС России по Оренбургской области  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Садыкова Л.Г.  27.04.2017 в 15 час. 50 мин.  
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Шкуренко Евгений Александрович – старший инспектор ОНД и ПР по г. Оренбургу и Оренбургскому району, эксперты не привлекались  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию к проверке экспертов. Экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Садыкова Лилия Габдрашитовна – заведующий МБДОУ Д/с "Золотое зернышко" с. Нежинка  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ);

Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 (далее ППР в РФ);

СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

В соответствии со ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объёме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объёме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, в рамках реализации мер пожарной безопасности путём декларирования пожарной безопасности объекта в уведомительном порядке не предоставлены расчёты по оценке пожарного риска.

Учитывая вышеизложенное, пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена, только если в полном объёме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Основание	Сведения о юр. и (или) физ. лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации).	п. 61 ППР в РФ	МБДОУ Д/с "Золотое зёрнышко" с. Нежинка, заведующий Садыкова Л.Г.
2	Дверь отделяющая пищеблок от других частей здания, групп помещений, с пределом огнестойкости ниже EI 30.	ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ч.3 ст.87 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 5.14 СНиП 21-01-97*; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013	МБДОУ Д/с "Золотое зёрнышко" с. Нежинка, заведующий Садыкова Л.Г.
3	Высота эвакуационных выходов в свету менее 1,9 м., ширина эвакуационных выходов в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел.	ст.4, 6, ст.89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 6.16 СНиП 21-01-97*; 5.2.14 СП 1.13130.2009	МБДОУ Д/с "Золотое зёрнышко" с. Нежинка, заведующий Садыкова Л.Г.
4	В помещениях с пребыванием людей до 15 человек выполнить направление открывания дверей внутрь помещений, обеспечив требуемую ширину эвакуационных путей по коридорам.	п.п. 6.17, 6.26, 6.27 СНиП 21-01-97*	МБДОУ Д/с "Золотое зёрнышко" с. Нежинка, заведующий Садыкова Л.Г.
5	На путях эвакуации допущено применение материалов с более высокой пожарной	п. 33 ППР в РФ, п. 6.25* СНиП 21-01-	МБДОУ Д/с "Золотое


№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Основание	Сведения о юр. и (или) физ. лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
	опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков в общих коридорах, холлах и фойе.	97*, п. 4.3.2. СП 1.13130.2009	зёрнышко" с. Нежинка, заведующий Садыкова Л.Г.
6	Ширина маршей лестниц 3-го типа, предназначенной для эвакуации людей для зданий класса Ф1.1 менее 1,35 м.	ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ч.3 ст.87 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 6.29 СНиП 21-01-97*	МБДОУ Д/с "Золотое зёрнышко" с. Нежинка, заведующий Садыкова Л.Г.
7	На лестницах 3-го типа ширина проступи ступеней — менее 25 см, а высота ступеней — более 22 см. Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать, как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI 30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от оконных проёмов.	ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ч.3 ст.87 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.4.2 СП 1.13130.2009	МБДОУ Д/с "Золотое зёрнышко" с. Нежинка, заведующий Садыкова Л.Г.
8	Уклон маршей лестниц 3-го типа со второго этажа здания класса Ф1.1 более чем 1:2.	ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ч.3 ст.87 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 5.2.4 СП 1.13130.2009	МБДОУ Д/с "Золотое зёрнышко" с. Нежинка, заведующий Садыкова Л.Г.
9	Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 ППР в РФ	МБДОУ Д/с "Золотое зёрнышко" с. Нежинка, заведующий Садыкова Л.Г.


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Предписание по устранению выявленных нарушений от 23.05.2017 №239/1//1
2. Протокол об административном правонарушении

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Садыкова Лилия Габдрашитовна – заведующий МБДОУ Д/с "Золотое зернышко" с. Нежсинка  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«23» мая 2017 г.

Саромов  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)  
проводивших проверку)

Информацию о неправомерных действиях сотрудников федерального государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефону доверия": (3532)30-89-99